

Сводные данные об аварийных отключения в границах территориальной зоны деятельности ООО "Завьялово Энерго" за 2019 год

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта	Время возникновения	Время включения в работу	Причины аварии	Мероприятия по устранению
Январь					
Аварийных отключений в сетях ООО "Завьялово Энерго" не зафиксировано					
Февраль					
Аварийных отключений в сетях ООО "Завьялово Энерго" не зафиксировано					
Март					
1	ТП № 1112	25.03.2019 14:25	25.03.2019 15:50	Схлест проводов при сильном ветре	Осмотр ВЛ 0,4 кВ, включение автоматического выключателя
2	фидер 2007 ПС Игерман отпайка на ПКУ Ягул	30.03.2019 17:45	30.03.2019 21:31	Повреждение изолятора подвижного контакта на РО ПКУ Ягул со стороны ПКУ	Замена изолятора
3	ТП № 723	05.03.2019 10:30	05.03.2019 12:30	Схлест проводов при сильном ветре	Осмотр ВЛ 0,4 кВ, включение автоматического выключателя
Апрель					
4	фидер 0 РП Ижмолоко	08.04.2019 8:05	08.04.2019 14:45	Падение опоры 10 кВ	Восстановление ВЛ-10 кВ, включение в работу
5	КТП-682	11.04.2019 12:56	11.04.2019 14:51	Попадание птицы в камеру силового трансформатора	Устранение птицы, протирка изоляторов, прозвонка трансформатора, замена в/вставок, включение в работу
Май					
6	ВЛ-10 кВ отпайка на КТП-655	03.05.2019 16:40	03.05.2019 17:52	Повреждение изолятора подвижного контакта на РО КТП-655	Замена изолятора
Июнь					
Аварийных отключений в сетях ООО "Завьялово Энерго" не зафиксировано					
Июль					
Аварийных отключений в сетях ООО "Завьялово Энерго" не зафиксировано					
Август					
7	фидер 0 РП Ижмолоко	05.08.2019 18:40	05.08.2019 20:50	Попадание птицы в камеру силового трансформатора КТП-250	Устранение птицы, протирка изоляторов, прозвонка трансформатора, замена в/вставок, включение в работу
8	ВЛ-6 кВ ф-10 РП-6 (ф-13 ПС Лесная)	06.08.2019 10:40	06.08.2019 14:10	Падение дерева на ВЛ-6 кВ	Устранение дерева, включение в работу
Сентябрь					
Аварийных отключений в сетях ООО "Завьялово Энерго" не зафиксировано					
Октябрь					
9	ВЛ-0,4 кВ л-1 от КТП-2	28.10.2019 14:30	28.10.2019 17:00	Схлест проводов при сильном ветре	Осмотр ВЛ-0,4 кВ, включение автоматического выключателя
10	ВЛ-6 кВ ф-10 РП-6 (ф-13 ПС Лесная)	28.10.2019 14:50	28.10.2019 17:30	Схлест проводов при сильном ветре	Устранение схлеста проводов, включение в работу
11	ВЛ-0,4 кВ от КТП-371	28.10.2019 16:00	28.10.2019 20:40	Схлест проводов при сильном ветре	Осмотр ВЛ-0,4 кВ, включение автоматического выключателя
12	ВЛ-0,4 кВ л-2 от КТП-321	28.10.2019 17:40	29.10.2019 16:40	Схлест проводов при сильном ветре	Осмотр ВЛ-0,4 кВ, включение автоматического выключателя
13	ВЛ-0,4 кВ л-1 от КТП-347	28.10.2019 17:00	29.10.2019 15:00	Схлест проводов при сильном ветре	Осмотр ВЛ-0,4 кВ, включение автоматического выключателя

14	ВЛ-0,4 кВ л-3 от КТП-1089	28.10.2019 16:30	29.10.2019 13:00	Схлест проводов при сильном ветре	Осмотр ВЛ-0,4 кВ, включение автоматического выключателя
15	ВЛ-0,4 кВ л-1 от КТП-559	28.10.2019 16:20	29.10.2019 10:20	Схлест проводов при сильном ветре	Осмотр ВЛ-0,4 кВ, включение автоматического выключателя
Ноябрь					
16	ВЛ-10 кВ ф.7 РП-38	08.11.2019 13:42	08.11.2019 16:43	Обрыв провода ВЛ-10 кВ сторонними лицами	Восстановление провода, включение в работу
Декабрь					
17	КТП-862	31.12.2019 21:30	31.12.2019 23:12	Выход из строя автоматического выключателя из-за перегрузки	Замена автоматического выключателя