

Сводные данные об аварийных отключениях в границах территориальной зоны деятельности ООО "Завьялово Энерго" за 2023 год

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта	Время возникновения	Время включения в работу	Причины аварии	Мероприятия по устранению
1	ТП-1128	09.02.2023 6:23	09.02.2023 11:55	Аварийное отключение ТП-1128 вследствие разрушения изоляции 10 кВ в высоковольтном отсеке на крышке трансформатора, междуфазное замыкание	Замена силового трансформатора
2	ТП-Ромашов Т-2	09.03.2023 15:40	09.03.2023 17:57	Аварийное отключение КЛ-6 кВ Ф-22 ПС -141 из-за повреждения КЛ-6 кВ вышестоящей сетевой организации	Включение по резервной схеме
3	Отпаечная ВЛ-10 кВ ф.2007 ПС Игерман на ТП-1015, ТП-322, ТП-1112	29.03.2023 10:50	29.03.2023 11:15	Отключение ВЛ-10 кВ Ф-2007 ПС Игерман вышестоящей сетевой организацией без согласования	Включение в работу
4	ВЛ-10 кВ Ф-2010 ПС Игерман	14.04.2023 8:15	14.04.2023 9:19	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
5	ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-122	14.04.2023 8:15	14.04.2023 9:54	Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-122 Л1 (выпал крюк с изолятором, междуфазное замыкание)	Устранение дефекта, включение в работу
6	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1089	14.04.2023 12:20	14.04.2023 15:12	Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-1089 Л2 (слетел провод с вязки изолятора, междуфазное замыкание)	Устранение дефекта, включение в работу
7	ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Каменное	05.05.2023 10:27	05.05.2023 11:18	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
8	ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Вараксино	19.05.2023 11:05	19.05.2023 13:35	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
9	ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Завьялово	30.05.2023 6:35	30.05.2023 7:37	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
10	Отпаечная ВЛ-10 кВ ф.8 РП Ягул	31.05.2023 7:05	31.05.2023 9:56	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
11	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Азино	28.06.2023 15:06	28.06.2023 15:38	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
12	ВЛ-10 кВ ф.8 РП Ягул	03.07.2023 5:40	03.07.2023 8:25	Аварийное отключение из-за ветровых нагрузок	Включение в работу
13	ВЛ-10 кВ ф.8 РП Ягул	20.07.2023 4:00	20.07.2023 11:00	Аварийное отключение из-за ветровых нагрузок	Включение в работу
14	ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Р. Вожой	20.07.2023 4:20	20.07.2023 8:45	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
15	ВЛ-10 кВ Ф-2010 ПС Игерман	24.07.2023 9:00	24.07.2023 13:00	Отключение ВЛ-10 кВ Ф-2010 ПС Игерман вышестоящей сетевой организацией без согласования	Включение в работу
16	ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Вараксино	24.07.2023 16:25	24.07.2023 17:24	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
17	ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Россия	24.07.2023 16:25	24.07.2023 17:04	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
18	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Сокол	25.07.2023 18:45	25.07.2023 19:30	Аварийное отключение ПС Сокол 35 кВ у нефтянников (отключалась ВЛ-35 кВ Бегичи-Сокол)	Включение в работу
19	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Гольяны	26.07.2023 10:08	26.07.2023 17:02	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
20	ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Вараксино	26.07.2023 12:27	26.07.2023 16:44	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
21	ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС Пазелы	26.07.2023 12:40	26.07.2023 16:20	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
22	ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Каменное	03.08.2023 10:01	03.08.2023 13:15	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
23	Отпаечная ВЛ-10 кВ ф.8 РП Ягул	23.08.2023 9:00	23.08.2023 17:00	Отключение ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Ягул вышестоящей сетевой организацией без согласования	Включение в работу
24	КЛ-6 кВ ТП-60 яч. Ф-5 ПС Танково	05.09.2023 10:25	05.09.2023 10:35	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
25	ТП-559, ТП-655	28.09.2023 7:50	28.09.2023 9:59	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
26	ВЛ-0,4 кВ от ТП-722 д. Курегово, ул. Вишневая, Черемуховая	12.10.2023 14:30	12.10.2023 16:05	Схлест проводов	Устранение дефекта, включение в работу
27	ВЛ-0,4 кВ л-2 от ТП-722 д. Курегово, ул. Ольховая, Черемуховая	17.10.2023 15:30	17.10.2023 20:45	Схлест проводов	Устранение дефекта, включение в работу
28	ТП-958	17.10.2023 16:00	17.10.2023 21:19	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
29	ВЛ-10 кВ ф.105 ПС Пазелы	17.10.2023 17:16	17.10.2023 18:31	Аварийное отключение из-за ветровых нагрузок	Включение в работу
30	ВЛ-0,4 кВ л-2 от ТП-1015	17.10.2023 17:40	17.10.2023 20:31	Аварийное отключение из-за ветровых нагрузок	Включение в работу
31	ВЛ-0,4 кВ л-2 от ТП-141	17.10.2023 17:40	17.10.2023 19:49	Аварийное отключение из-за ветровых нагрузок	Включение в работу
32	ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Сокол отпайка на ТП-2	17.10.2023 17:48	17.10.2023 23:18	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
33	ТП-1209	17.10.2023 18:41	17.10.2023 20:10	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
34	ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Каменное	17.10.2023 20:22	18.10.2023 13:55	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
35	ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Азино	17.10.2023 22:25	17.10.2023 23:57	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
36	ВЛ-0,4 кВ л-1 от МТП-368А ул. Цветочная, Родниковая	26.10.2023 1:40	26.10.2023 4:40	Превышение допустимой нагрузки	Включение в работу
37	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Совхозная	10.11.2023 14:32	10.11.2023 18:05	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
38	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Завьялово	15.11.2023 10:50	15.11.2023 17:00	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
39	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Сокол	17.11.2023 8:08	17.11.2023 12:30	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу

40	ВЛ-0,4 кВ л-1 от ТП-321	08.12.2023 1:32	08.12.2023 6:38	Превышение допустимой нагрузки	Включение в работу
41	ЛЭП-10 кВ ф.7 РП-38	13.12.2023 20:10	13.12.2023 21:10	Аварийное отключение в сетях вышестоящей сетевой организации	Включение в работу
42	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-2	26.12.2023 10:05	26.12.2023 12:35	Схлест проводов	Устранение дефекта, включение в работу